

Korsholms kommun/Fastighetsverket
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Åtgärdsplan för Tuovilan koulu

Västkustens miljöenhet har den 31.1.2020 mottagit Korsholms kommuns åtgärdsplan för Tuovilan koulu. I åtgärdsplanen framgår att vid ytterväggar och mellanväggar som går ner under golvytan avlägsnas det skadade materialet och konstruktionen byggs upp på nytt. Saneringen påbörjas 3.2.2020 på förskolans del och beräknas räcka fram till sommaren. Under tiden är skolans fyra klassrum i bruk och där sätter man in luftrenare fram tills våren. De fyra klassrummen åtgärdas under hösten 2020. I gymnastiksalen har källan för mineralfibrerna spårats till akustikskivorna och dessa har bytts ut. En uppföljning kommer att göras med nya nedfallsprov. Tilläggsundersökningar gällande VOC-halter har beställts, resultaten har inte ännu kommit. Efter avslutad sanering utförs kvalitetsgranskningar och provtagningar samt saneringsstädning och rengöring av lösöre enligt Arbetshälsoinstitutets anvisningar.

Västkustens miljöenhet godkänner arrangemanget med luftrenare i fyra klassrum som en tillfällig lösning fram tills slutet av år 2020.

Under renoveringsarbetet bör man säkerställa att personer som vistas i lokalen inte utsätts för sanitär olägenhet i form av damm eller mikrober. Om det i fastigheten finns material som innehåller asbest eller PAH-föreningar bör särskilda föreskrifter följas vid sanering. Vid utredningar och undersökningar förutsätts att en granskare med tillräcklig kompetens enligt hälsoskyddslagen 49§ används.

Västkustens miljöenhet ska hållas uppdaterade om åtgärder som utförs, och bör underrättas vid eventuella ändringar i planerna. För eventuella byggnadsritningar skall kommunen begära utlåtande av Västkustens miljöenhet. Enheten bör även närvara vid slutsyn av projektet.

Vid eventuell förflyttning av enskilda barn p.g.a. symptom som kan härröras till inomhusluften avgör läkare. I sådana fall måste kommunen ordna med hälsosammare utrymmen till barnet/barnen.

Korsholm 5.2.2020



KORSHOLMS KOMMUN
MUSTASAAREN KUNTA

Korsholms kommun/Mustasaaren kunta
Västkustens miljöenhet/
Länsirannikon ympäristöyksikkö
Centrumvägen 4/Keskustie 4
65610 Korsholm/Mustasaari

Västkustens miljöenhet/
Länsirannikon ympäristöyksikkö
Avdelningen i Kristinestad/
Kristiinankaupungin osasto
Skolgatan 11 A/Koulukatu 11 A
64100 Kristinestad/Kristiinankaupunki
Tel./Puh. 06 327 7111

Västkustens miljöenhet/
Länsirannikon ympäristöyksikkö
Avdelningen i Malax/
Maalahden osasto
Malmgatan 5/Malminkatu 5
66100 Malax/Maalahahti
Tel./Puh. 06 347 7611

Västkustens miljöenhet/
Länsirannikon ympäristöyksikkö
Avdelningen i Närpes/
Närpiön osasto
Kyrkvägen 2/Kirkkotie 2
64200 Närpes/Närpiö
Tel./Puh. 06 224 9111

Västkustens miljöenhet/
Länsirannikon ympäristöyksikkö
Avdelningen i Vörå
Vöyrin osasto
Vöråvägen 18/Vöyrintie 18
66600 Vörå/Vöyri
Tel./Puh. 06 382 1111

Tel./Puh. 06 327 7111

Elektronisk underskrift / Sähköinen allekirjoitus 05.02.2020 14:59
Sabina Nabb, Miljö- och hälsoinspektör / Ympäristö- ja terveystarkastaja

www.korsholm.fi / www.mustasaari.fi

Sabina Nabb
Miljö- och hälsoinspektör



**KORSHOLMS KOMMUN
MUSTASAAREN KUNTA**

Korsholms kommun/Mustasaaren kunta
Västkustens miljöenhet/
Länsirannikon ympäristöyksikkö
Centrumvägen 4/Keskustie 4
65610 Korsholm/Mustasaari

Tel./Puh. 06 327 7111

fornamn.efternamn(at)korsholm.fi / etunimi.sukunimi(at)mustasaari.fi

Västkustens miljöenhet/
Länsirannikon ympäristöyksikkö
Avdelningen i Kristinestad/
Kristiinankaupungin osasto
Skolgatan 11 A/Koulukatu 11 A
64100 Kristinestad/Kristiinankaupunki
Tel./Puh. 06 327 7111

Västkustens miljöenhet/
Länsirannikon ympäristöyksikkö
Avdelningen i Malax/
Maalahden osasto
Malmgatan 5/Malminkatu 5
66100 Malax/Maalahti
Tel./Puh. 06 347 7611

Västkustens miljöenhet/
Länsirannikon ympäristöyksikkö
Avdelningen i Närpes/
Närpiön osasto
Kyrkvägen 2/Kirkkotie 2
64200 Närpes/Närpiö
Tel./Puh. 06 224 9111
www.korsholm.fi / www.mustasaari.fi

Västkustens miljöenhet
Länsirannikon ympäristöyksikkö
Avdelningen i Vörå
Vöyrin osasto
Vöråvägen 18/Vöyrintie 18
66600 Vörå/Vöyri
Tel./Puh. 06 382 1111